



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02262/26

Серия RU № 0581886

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173. Адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, здание 58/173, строение 4, помещение 1. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г. Телефон: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: os@rostcsm.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» (АО «Кубанькабель») Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 352903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Урупская, дом 1А Основной государственный регистрационный номер 1022300634157 Телефон: +7(86137) 3-50-95, адрес электронной почты: info@kubancabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель» (АО «Кубанькабель») Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352903, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, улица Урупская, дом 1А

ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные инструментальные с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с сечением жил от 0,20 мм кв. до 6 мм кв. включительно; количеством жил до 61 включительно; количеством пар до 44 включительно; количеством троек до 24 включительно; количеством четверок до 14 включительно, в том числе: не распространяющие горение и огнестойкие (марки согласно приложению № 1 на четырех листах, бланки № 1078761, № 1078762, № 1078763, № 1078764). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели универсальные инструментальные. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протоколов испытаний № 1072-33-24 от 12.09.2024г., № 1080-33-24 от 16.09.2024г., № 1081-33-24 от 16.09.2024г., выданных Испытательным центром электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;
- Протоколов испытаний № 60С/КП/2024 от 12.11.2024г., № 61С/КП/2024 от 12.11.2024г., выданных испытательной лабораторией ООО «ФаерЛаб», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21OK80.
- Акта о результатах анализа состояния производства № 0267/ТР-2024 от 12.08.2024г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД61, эксперт Трусов Олег Васильевич. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 2 на одном листе, бланк № 1078765
Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01674/24, дата выдачи 13.11.2024г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

17.08.2026

ПО

12.11.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

Кручинина Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02262/26

Серия **RU** № **1078761**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
КУИН хх В	Кабели универсальные инструментальные, с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиков	Неэкранированный, без брони	О1.8.2.5.4
КУИН хх ВК		Неэкранированный, в проволоочной броне	
КУИН хх ВБ		Неэкранированный, в ленточной броне	
КУИН хх ЭВ		С индивидуальными экранами, без брони	
КУИН хх ЭВК		С индивидуальными экранами, в проволоочной броне	
КУИН хх ЭВБ		С индивидуальными экранами, в ленточной броне	
КУИН хх ВЭ		В общем экране, без брони	
КУИН хх ВЭК		В общем экране, в проволоочной броне	
КУИН хх ВЭБ		В общем экране, в ленточной броне	
КУИН хх ЭВЭ		С индивидуальными и общим экранами, без брони	
КУИН хх ЭВЭК		С индивидуальными и общим экранами, в проволоочной броне	
КУИН хх ЭВЭБ		С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх В	Кабели универсальные инструментальные, с медными или медными лужеными жилами, с изоляцией из ПВХ пластика (В), либо из сшитого полиолефина (Пс), с оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести	Неэкранированный, без брони	П16.8.2.5.4
КУИН нг(А) хх Пс		Неэкранированный, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ВК		Неэкранированный, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ПсК		С индивидуальными экранами, без брони	
КУИН нг(А) хх ВБ		С индивидуальными экранами, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ПсБ		С индивидуальными экранами, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ЭВ		В общем экране, без брони	
КУИН нг(А) хх ЭПс		В общем экране, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ЭВК		В общем экране, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ЭПсК		С индивидуальными и общим экранами, без брони	
КУИН нг(А) хх ЭВБ		С индивидуальными и общим экранами, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ЭПсБ		С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ВЭ		С индивидуальными и общим экранами, без брони	
КУИН нг(А) хх ПсЭ		С индивидуальными и общим экранами, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ВЭК		С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ПсЭК		С индивидуальными и общим экранами, без брони	
КУИН нг(А) хх ВЭБ		С индивидуальными и общим экранами, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ПсЭБ		С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ЭВЭ		С индивидуальными и общим экранами, без брони	
КУИН нг(А) хх ЭПсЭ		С индивидуальными и общим экранами, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ЭВЭК		С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
КУИН нг(А) хх ЭПсЭК		С индивидуальными и общим экранами, без брони	
КУИН нг(А) хх ЭВЭБ		С индивидуальными и общим экранами, в проволоочной броне	
КУИН нг(А) хх ЭПсЭБ		С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02262/26

Серия **RU** № **1078762**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
КУИН нг(А)-LS xx	В	Неэкранированный, без брони	П16.8.2.2.2
	Пс		
КУИН нг(А)-LS xx	ВК	Неэкранированный, в провололочной броне	
	ПсК		
КУИН нг(А)-LS xx	ВБ	Неэкранированный, в ленточной броне	
	ПсБ		
КУИН нг(А)-LS xx	ЭВ	С индивидуальными экранами, без брони	
	ЭПс		
КУИН нг(А)-LS xx	ЭВК	С индивидуальными экранами, в провололочной броне	
	ЭПсК		
КУИН нг(А)-LS xx	ЭВБ	С индивидуальными экранами, в ленточной броне	
	ЭПсБ		
КУИН нг(А)-LS xx	ВЭ	В общем экране, без брони	
	ПсЭ		
КУИН нг(А)-LS xx	ВЭК	В общем экране, в провололочной броне	П16.1.2.2.2
	ПсЭК		
КУИН нг(А)-LS xx	ВЭБ	В общем экране, в ленточной броне	
	ПсЭБ		
КУИН нг(А)-LS xx	ЭВЭ	С индивидуальными и общим экранами, без брони	
	ЭПсЭ		
КУИН нг(А)-LS xx	ЭВЭК	С индивидуальными и общим экранами, в провололочной броне	
	ЭПсЭК		
КУИН нг(А)-LS xx	ЭВЭБ	С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
	ЭПсЭБ		
КУИН нг(А)-FRLS xx	В	Неэкранированный, без брони	П16.1.2.2.2
	Пс		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ВК	Неэкранированный, в провололочной броне	
	ПсК		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ВБ	Неэкранированный, в ленточной броне	
	ПсБ		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ЭВ	С индивидуальными экранами, без брони	
	ЭПс		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ЭВК	С индивидуальными экранами, в провололочной броне	
	ЭПсК		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ЭВБ	С индивидуальными экранами, в ленточной броне	
	ЭПсБ		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ВЭ	В общем экране, без брони	
	ПсЭ		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ВЭК	В общем экране, в провололочной броне	П16.1.2.2.2
	ПсЭК		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ВЭБ	В общем экране, в ленточной броне	
	ПсЭБ		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ЭВЭ	С индивидуальными и общим экранами, без брони	
	ЭПсЭ		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ЭВЭК	С индивидуальными и общим экранами, в провололочной броне	
	ЭПсЭК		
КУИН нг(А)-FRLS xx	ЭВЭБ	С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
	ЭПсЭБ		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

Кручинина Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02262/26

Серия **RU** № **1078763**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Марка кабеля	Наименование кабеля	Особенность конструкции	Класс пожарной опасности
КУИН нг(А)-HF хх	П	Неэкранированный, без брони	П16.8.1.2.1
	Пс		
КУИН нг(А)-HF хх	ПК	Неэкранированный, в проволочной броне	
	ПсК		
КУИН нг(А)-HF хх	ПБ	Неэкранированный, в ленточной броне	
	ПсБ		
КУИН нг(А)-HF хх	ЭП	С индивидуальными экранами, без брони	
	ЭПс		
КУИН нг(А)-HF хх	ЭПК	С индивидуальными экранами, в проволочной броне	
	ЭПсК		
КУИН нг(А)-HF хх	ЭПБ	С индивидуальными экранами, в ленточной броне	
	ЭПсБ		
КУИН нг(А)-HF хх	ПЭ	В общем экране, без брони	
	ПсЭ		
КУИН нг(А)-HF хх	ПЭК	В общем экране, в проволочной броне	
	ПсЭК		
КУИН нг(А)-HF хх	ПЭБ	В общем экране, в ленточной броне	
	ПсЭБ		
КУИН нг(А)-HF хх	ЭПЭ	С индивидуальными и общим экранами, без брони	П16.1.1.2.1
	ЭПсЭ		
КУИН нг(А)-HF хх	ЭПЭК	С индивидуальными и общим экранами, в проволочной броне	
	ЭПсЭК		
КУИН нг(А)-HF хх	ЭПЭБ	С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
	ЭПсЭБ		
КУИН нг(А)-FRHF хх	П	Неэкранированный, без брони	
	Пс		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ПК	Неэкранированный, в проволочной броне	
	ПсК		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ПБ	Неэкранированный, в ленточной броне	
	ПсБ		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ЭП	С индивидуальными экранами, без брони	
	ЭПс		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ЭПК	С индивидуальными экранами, в проволочной броне	
	ЭПсК		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ЭПБ	С индивидуальными экранами, в ленточной броне	
	ЭПсБ		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ПЭ	В общем экране, без брони	
	ПсЭ		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ПЭК	В общем экране, в проволочной броне	
	ПсЭК		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ПЭБ	В общем экране, в ленточной броне	
	ПсЭБ		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ЭПЭ	С индивидуальными и общим экранами, без брони	
	ЭПсЭ		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ЭПЭК	С индивидуальными и общим экранами, в проволочной броне	
	ЭПсЭК		
КУИН нг(А)-FRHF хх	ЭПЭБ	С индивидуальными и общим экранами, в ленточной броне	
	ЭПсЭБ		

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Дитлер Яна Юрьевна

Кручинина Елена Евгеньевна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.02262/26**Серия **RU** № **1078765**

1. Обозначение и наименование стандарта, включенного в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этого стандарта, а также иных применяемых стандартов:

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.


2. Сведения об иных применяемых стандартах и документов, применявшихся при подтверждении соответствия:

- ТУ 3581-010-76960731-2008 «Кабели универсальные инструментальные. Технические условия» п. п. 1.2.1-1.2.4; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.3-1.3.5; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.12 - 1.3.14; 1.4.1 - 1.4.3; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.8; 1.5.1; 1.5.2; 1.6.1 - 1.6.3; 1.6.4; 1.6.5; 1.6.6; 1.7.1 (табл. 8 п.п.1, 2, 4, 5); 1.7.2 (табл. 9 п.п.1, 2, 3, 5); 1.7.3; 1.10; 2.3.1

Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках – не более 2 лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет. Срок службы кабелей не менее 30 лет.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания). Дата изготовления: 08.2024г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты-аудиторы))


(подпись)

