СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЖ03.В.00313/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель», зарегистрировано 28.06.2002. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 352903, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а. ОГРН: 1022300634157, ИНН: 2302035966. Телефон: +78613735095, адрес электронной почты: info@kubancabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кубанькабель», ОГРН: 1022300634157, ИНН: 2302035966. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352903, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урупская, д. 1а

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626. Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: order@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные парной скрутки с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные, в броне и без брони, сечением жил от 0,35 мм^2 до 2,5 мм^2 включительно, количеством пар до 44 включительно, на напряжение до 500 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц или напряжение до 750 В постоянного тока, предназначенные для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, марок: см. Приложение на двух листах. Продукция изготовлена по ТУ 3581-019-76960731-2010 «Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия».
Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.13.191

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 337С-2025 от 18.11.2025, № 338С-2025 от 18.11.2025, № 339С-2025 от 18.11.2025, № 340С-2025 от 18.11.2025, № 341С-2025 от 18.11.2025, № 342С-2025 от 18.11.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 372/ПБ/25 от 18.11.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03.
Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей при соблюдении условий, транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации должен быть не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 19.11.2025 по 18.11.2030**

М.П.
(при наличии)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» RA.RU.11АЖ03

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации (подпись) **Бобровская Тамара Владимировна**
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы) (подпись) **Исаева Ольга Васильевна**
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАО «Кубанькабель»
Не для отправочных документов
info@kubancabel.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ **№ RU C-RU.АЖ03.В.00313/25**

Приложение 1 лист 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 8544 49 910 8	Кабели монтажные парной скрутки с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные, в броне и без брони, сечением жил от 0,35 мм^2 до 2,5 мм^2 включительно, количеством пар до 44 включительно, на напряжение до 500 В переменного тока частотой 50 или 60 Гц или напряжение до 750 В постоянного тока, предназначенные для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии, марок: ГЕРДА-КВ, ГЕРДА-КВК, ГЕРДА-КВБ - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; ГЕРДА-КВнг(А), ГЕРДА-КВКнг(А), ГЕРДА-КВБнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А. Класс пожарной опасности П1б.8.2.5.4; ГЕРДА-КВнг(А)-LS, ГЕРДА-КВКнг(А)-LS, ГЕРДА-КВБнг(А)-LS - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2; ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS, ГЕРДА-КВКнг(А)-FRLS, ГЕРДА-КВБнг(А)-FRLS - с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2; ГЕРДА-КПснг(А)-LS, ГЕРДА-КПсКнг(А)-LS, ГЕРДА-КПсБнг(А)-LS - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П1б.8.2.2.2; ГЕРДА-КПснг(А)-FRLS, ГЕРДА-КПсКнг(А)-FRLS, ГЕРДА-КПсБнг(А)-FRLS - с изоляцией из шитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2; ГЕРДА-КПнг(А)-HF, ГЕРДА-КПКнг(А)-HF, ГЕРДА-КПБнг(А)-HF - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1; ГЕРДА-КПнг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПКнг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПБнг(А)-FRHF - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1;	ТУ 3581-019-76960731-2010 «Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия»

ЗАО «Кубанькабель»
Для ознакомительных
информационных
документов
info@kabel.ru

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр «Оптикэнерго» RA.RU.11АЖ03

М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ **№ RU C-RU.АЖ03.В.00313/25**

Приложение 1 лист 2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД2 код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191 8544 49 910 8	ГЕРДА-КПснг(А)-HF, ГЕРДА-КПсКнг(А)-HF, ГЕРДА-КПсБнг(А)-HF - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1; ГЕРДА-КПснг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПсКнг(А)-FRHF, ГЕРДА-КПсБнг(А)-FRHF - с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1. Примечания: 1. Кабели с общим экраном в виде оплетки из медных проволок – без обозначения; 2. В кабелях с медными нелужеными жилами после номинального сечения добавляется индекс «м»; 3. В кабелях с парами, экранированными медными лужеными проволоками в обозначение марки кабеля добавляется индекс «э»; 4. В кабелях с парами, экранированными медными проволоками в обозначении марки кабеля добавляется индекс «эм»; 5. В кабелях с парами, экранированными алюмофольгированной пленкой в обозначении кабеля добавляется индекс «эа»; 6. В кабелях с парами, экранированными меднофольгированной пленкой в обозначении кабеля добавляется индекс «эмф»; 7. В кабелях с изолированными экранированными парами в обозначении кабеля добавляется индекс «эв», «эмв», «эав», «эмфв»; 8. В кабелях с индивидуальными и общим экранами общий экран в виде оплетки из медных проволок обозначается индексом «Эм»; 9. В кабелях с общим экраном из медных луженых проволок к обозначению кабеля добавляется индекс «Л»; 10. В кабелях с общим экраном из алюмофольгированной пленки к обозначению кабеля добавляется индекс «Эа»; 11. В кабелях с общим экраном из меднофольгированной пленки к обозначению кабеля добавляется индекс «Эмф»; 12. В кабелях с комбинированным общим экраном из алюмофольгированной пленки и оплетки из медных луженых проволок добавляется индекс «ЭаЛ»; 13. В кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ХЛ; 14. В кабелях в экстра-холодном исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «ЭХЛ»; 15. В кабелях в теплостойком исполнении к обозначению кабеля добавляется индекс «Т»; 16. В кабелях, стойких к воздействию солнечного света, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «УФ»; 17. В маслобензостойких кабелях к обозначению кабеля добавляется индекс «М»; 18. В кабелях, изготовленных из материалов, стойких к химически агрессивным средам: кислотам, щелочам и средам с высоким содержанием сероводорода, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «Х»; 19. В кабелях, изготовленных из высокопрочных материалов, защищающих кабель от грызунов, муравьев и термитов, к обозначению марки кабеля добавляется индекс «ЗГ».	ТУ 3581-019-76960731-2010 «Кабели монтажные парной скрутки, экранированные. Технические условия»

М.П.
(при наличии)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись) **Бобровская Тамара Владимировна**
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись) **Исаева Ольга Васильевна**
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАО «Кубанькабель»
Не для отгрузочных документов
http://kubankabel.ru